

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
	RFS-E***5/**8シリーズ										
4	RFS-E2008A(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RFS-E2008SA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RFS-E2018A(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RFS-E2018SA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RFS-E2405A(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RFS-E2405SA(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
	RUF-E***Eシリーズ										
12	RUF-E240EAA	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E240EAB	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E240EAF	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E240EAU	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E240EAW	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E240EAW-TN	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E240EAT	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E240ESAA	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E240ESAB	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E240ESAF	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E240ESAU	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
11	RUF-E240ESAW	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E240ESAW-JE	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E240ESAW-TN	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E240ESAW-TS	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E240ESAT	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E200EAA	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E200EAB	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E200EAF	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E200EAU	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E200EAW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E200EAT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E200ESAA	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E200ESAB	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E200ESA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E200ESAU	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E200ESAW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E200ESAW-TS	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E200ESAW-JE	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
11	RUF-E200ESAT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E201EAA	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E201EAB	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E201EAF	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E201EAU	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E201EAW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E201EAT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E201ESAW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E201ESAA	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E201ESAB	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E201ESAU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E201ESAF	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E201ESAT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E160EAA	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E160EAB	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E160EAF	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E160EAU	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E160EAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
11	RUF-E160EAW-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E160EAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E160ESAA	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E160ESAB	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E160ESAF	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E160ESAU	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E160ESAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E160ESAW-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E160ESAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E161EAA	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E161EAB	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E161EAF	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E161EAU	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E161EAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E161EAW-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E161EAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E161ESAA	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E161ESAB	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
12	RUF-E161ESAF	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-E161ESAU	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E161ESAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E161ESAW-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E161ESAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
RUF-E***Fシリーズ											
11	RUF-E200FAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E200FAW-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E201FAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E201FAW-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E200FSAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E200FSAW-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E201FSAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-E201FSAW-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
RUF-UE***Eシリーズ											
12	RUF-UE240EAA	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UE240EAB	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UE240EAF	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UE240EAU	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-UE240EAW	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-UE240EAT	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
	RUF-UE***Eシリーズ										
11	RUF-UE200FAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-UE201FAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
	RUF-E***6/***/7シリーズ										
4	RUF-E1606AA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1606AB	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1606AF	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1606AT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1606AU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1606AW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1606AW-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1606SAA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1606SAB	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1606SAF	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1606SAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1606SAU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1606SAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1606SAW-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1616AA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1616AB	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1616AF	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-E1616AT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1616AU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1616AW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1616AW-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1616SAA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1616SAB	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1616SAF	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1616SAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1616SAU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1616SAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1616SAW-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1606AA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1606AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1606AF(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1606AT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1606AU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1606AW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1606AW(A)-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1606SAA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1606SAB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1606SAF(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-E1606SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1606SAU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1606SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1606SAW(A)-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616AA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616AF(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616AT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616AU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616AW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616AW(A)-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616SAA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616SAB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616SAF(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616SAU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616SAW(A)-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E1616SAA-RK	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E1616SAA-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616SAA(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E1616SAT-RK	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E1616SAT-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616SAT(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E1616SAU-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-E1616SAU(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E1616SAW-RK	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E1616SAW-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E1616SAW(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2006AA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2006AB	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2006AF	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2006AT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2006AU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2006AW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2006SAA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2006SAB	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2006SAF	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2006SAT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2006SAU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2006SAW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2006SAW-JE	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2006SAW-TS	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2006AA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2006AB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2006AF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2006AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2006AU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-E2006AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2006SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2006SAB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2006SAF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2006SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2006SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2006SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2006SAW(A)-JE	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2006SAW(A)-TS	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2016AA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2016AB	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2016AF	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2016AT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2016AU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2016AW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2016SAA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2016SAB	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2016SAF	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2016SAT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2016SAU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2016SAW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-E2016AA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2016AB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2016AF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2016AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2016AU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2016AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2016SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2016SAB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2016SAF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2016SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2016SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2016SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2007AW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2007AW-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2007SAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2007SAW-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2017AW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2017AW-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2017SAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2017SAW-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2007AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-E2007AW(A)-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2007SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2007SAW(A)-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2017AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2017AW(A)-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2017SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2017SAW(A)-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406AA	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406AB	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406AF	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406AT	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406AU	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406AW	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406AW-TN	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406SAA	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406SAB	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406SAF	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406SAT	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406SAU	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406SAW	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406SAW-JE	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-E2406SAW-TN	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2406SAW-TS	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E2406SAA-RK	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E2406SAT-RK	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E2406SAW-RK	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406AA(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406AB(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406AF(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406AT(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406AU(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406AW(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406AW(A)-TN	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406SAA(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406SAB(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406SAF(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406SAT(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406SAU(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406SAW(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406SAW(A)-JE	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406SAW(A)-TN	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-E2406SAW(A)-TS	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E2405AG(B)-5	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
5	RUF-E2405SAG(B)-5	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E2405SAW(A)-IJ	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
RUF-K***6シリーズ											
4	RUF-K1606SAT	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K1606SAW	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K1616SAT	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K1616SAW	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K1606SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K1606SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K1616SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K1616SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2006AT	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2006AW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2006SAA	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2006SAB	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2006SAT	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2006SAT-B	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2006SAU	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2006SAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2006SAW-B	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2006AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2006AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-K2006SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2006SAB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2006SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2006SAT(A)-B	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2006SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2006SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2006SAW(A)-B	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-K2006SAW-DH	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2016AT	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2016AW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2016SAA	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2016SAB	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2016SAT	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2016SAU	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2016SAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2016AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2016AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2016SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2016SAB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2016SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2016SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-K2016SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2406AT	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2406AW	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2406SAA	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2406SAB	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2406SAT	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2406SAU	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2406SAW	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2406SAW-B	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-K2406SAW-DH	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2406SAW-IJ	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2406AT(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2406AW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2406SAA(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2406SAB(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2406SAT(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2406SAU(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2406SAW (A)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K2406SAW(A)-B	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
	RUF-K**6シリーズ										
4	RUF-K166SAA-15AB	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K166SAB-15AB	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K166SAT-15AB	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K166SAT-B	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K166SAU-15AB	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K166SAW-15A-5	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K166SAW-15AB	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K166SAW-B	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K166SAA(A)-15AB	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K166SAB(A)-15AB	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K166SAT(A)-15AB	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K166SAT(A)-B	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K166SAU(A)-15AB	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K166SAW(A)-15A-5	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K166SAW(A)-15AB	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K166SAW(A)-B	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K206SAA	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K206SAA-15A	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K206SAB	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K206SAB-15A	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K206SAT	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-K206SAT-15A	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K206SAA(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K206SAA(A)-15A	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K206SAB(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K206SAB(A)-15A	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K206SAT(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K206SAT(A)-15A	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-K206SAT-15AN	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K206SAU	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K206SAU-15A	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K206SAU(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K206SAU(A)-15A	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K206SAW	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K206SAW-15A	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-K206SAW-15A-5	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-K206SAW-15AN	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K206SAW(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K206SAW(A)-15A	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K206SAW(A)-15A-5	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K246SAA	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K246SAB	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-K246SAT	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K246SAU	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K246SAW	24	-	都市ガス	41.9	0.10	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.10	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K246SAW-5	24	-	都市ガス	41.9	0.10	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.10	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K246SAA(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K246SAB(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K246SAT(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K246SAU(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K246SAW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.10	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.10	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-K246SAW(A)-5	24	-	都市ガス	41.9	0.10	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.10	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
RUF-K***Eシリーズ											
12	RUF-K240EAT	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K240EAW	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K240ESAA	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K240ESAB	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K240ESAT	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K240ESAU	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K240ESAW	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K240ESAW-B	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K200EAT	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K200EAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K200ESAA	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
12	RUF-K200ESAB	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K200ESAT	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K200ESAT-B	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K200ESAU	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K200ESAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K200ESAW-B	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K201EAT	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K201EAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K201ESAA	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K201ESAB	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K201ESAT	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K201ESAU	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K201ESAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K161ESAT	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K161ESAW	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K160ESAT	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-K160ESAW	16	-	都市ガス	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.09	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
RUF-ME***6シリーズ											
4	RUF-ME2406AW	24	-	都市ガス	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-ME2406SAW	24	-	都市ガス	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-ME2406AW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-ME2406SAW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
RUF-UE***6シリーズ											
8	RUF-UE2406AW	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
8	RUF-UE2406AT	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
8	RUF-UE2406AA	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
8	RUF-UE2406AU	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
8	RUF-UE2406AB	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
8	RUF-UE2406AF	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
8	RUF-UE2007AW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
8	RUF-UE2017AW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-UE2406AW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-UE2406AT(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-UE2406AA(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-UE2406AU(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-UE2406AB(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-UE2406AF(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-UE2007AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-UE2017AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
RUF-UME***6シリーズ											
8	RUF-UME2406AW	24	-	都市ガス	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書
8	RUF-UME2406SAW	24	-	都市ガス	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-UME2406AW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-UME2406SAW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.38	44.2	0.92	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
	RUF-UE***5シリーズ										
10	RUF-UE2405AG	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-UE2008AG	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
11	RUF-UE2018AG	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
	RUF-SE***5シリーズ										
10	RUF-SE1605AA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1605AT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1605AT-L(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1605AU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1605AW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1605SAA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1605SAT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1605SAT-L(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1605SAU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1605SAW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1615AA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1615AT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1615AT-L(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1615AU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1615AW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1615SAA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1615SAA(B)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1615SAT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
10	RUF-SE1615SAT(B)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1615SAT-L(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1615SAT-L(B)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1615SAU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1615SAU(B)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1615SAW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE1615SAW(B)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2005AA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2005AT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2005AT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2005AU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2005AW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2005SAA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2005SAT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2005SAT(B)-RK	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2005SAT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2005SAU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2005SAW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2005SAW(B)-RK	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2015AA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2015AT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2015AT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2015AU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
10	RUF-SE2015AW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2015SAA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2015SAT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2015SAT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2015SAU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SE2015SAW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605AA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605AT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605AT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605AU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605AW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605SAA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605SAT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605SAU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615AA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615AT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615AT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615AU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615AW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-SE1615SAA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-SE1615SAA(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-SE1615SAT(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615SAT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-SE1615SAT-L(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615SAU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-SE1615SAU(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-SE1615SAW(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2005AA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2005AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2005AT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2005AU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2005AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2005SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2005SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-SE2005SAT(A)-RK	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2005SAT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2005SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2005SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-SE2005SAW(A)-RK	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2015AA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2015AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-SE2015AT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2015AU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2015AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2015SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2015SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2015SAT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2015SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE2015SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605AA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605AT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605AT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605AU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605AW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605SAA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605SAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605SAT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605SAU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1605SAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615AA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615AT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615AT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-SE1615AU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615AW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615SAA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-SE1615SAA-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615SAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-SE1615SAT-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615SAT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-SE1615SAT-L-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615SAU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-SE1615SAU-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1615SAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-SE1615SAW-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2005AA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2005AT	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2005AT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2005AU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2005AW	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2005SAA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2005SAT	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2005SAT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2005SAU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-SE2005SAW	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2015AA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2015AT	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2015AT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2015AU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2015AW	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2015SAA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2015SAT	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2015SAT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2015SAU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2015SAW	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
RUF-SEP***5シリーズ											
10	RUF-SEP1605AA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1605AT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1605AT-L(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1605AU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1605AW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1605SAA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1605SAT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1605SAT-L(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1605SAU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1605SAW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
10	RUF-SEP1615AA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1615AT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1615AT-L(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1615AU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1615AW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1615SAA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1615SAT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1615SAT-L(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1615SAU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP1615SAW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2005AA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2005AT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2005AT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2005AU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2005AW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2005SAA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2005SAT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2005SAT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2005SAU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2005SAW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2015AA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
10	RUF-SEP2015AT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2015AT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2015AU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2015AW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2015SAA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2015SAT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2015SAT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2015SAU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
10	RUF-SEP2015SAW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605AA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605AT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605AT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605AU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605AW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605SAA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605SAT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605SAU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615AA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615AT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-SEP1615AT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615AU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615AW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615SAA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615SAT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615SAU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2005AA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2005AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2005AT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2005AU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2005AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2005SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2005SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2005SAT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2005SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2005SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2015AA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2015AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2015AT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-SEP2015AU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2015AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2015SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2015SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2015SAT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2015SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP2015SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605AA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605AT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605AT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605AU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605AW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605SAA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605SAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605SAT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605SAU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1605SAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615AA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615AT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615AT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615AU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-SEP1615AW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615SAA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP1615SAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615SAT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615SAU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SEP1615SAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2005AA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2005AT	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2005AT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2005AU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2005AW	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2005SAA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2005SAT	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2005SAT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2005SAU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2005SAW	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2015AA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2015AT	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2015AT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2015AU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2015AW	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-SEP2015SAA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2015SAT	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2015SAT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2015SAU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SEP2015SAW	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
RUF-E****5/****8シリーズ											
4	RUF-E1615AG(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1615SAG(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2008AG(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2008SAG(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2018AG(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2018SAG(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2405AG(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2405SAG(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1605AA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1605AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1605AF(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E1605AT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1605AU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E1605AW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E1605AW(A)-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-E1605SAA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1605SAB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1605SAF(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E1605SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1605SAU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E1605SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E1605SAW(A)-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1615AA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1615AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1615AF(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E1615AG(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E1615AT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1615AU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E1615AW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E1615AW(A)-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1615SAA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E1615SAA(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1615SAB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1615SAF(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E1615SAG(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E1615SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E1615SAT(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-E1615SAU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E1615SAU(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E1615SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E1615SAW(A)-TN	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-E1615SAW(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2005AA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2005AB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2005AF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2005AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2005AU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2005AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2005SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2005SAB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2005SAF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2005SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2005SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2005SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2005SAW(A)-JE	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2005SAW(A)-TS	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2008AG(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2008AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2008AW(A)-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-E2008SAG(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2008SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2008SAW(A)-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2015AA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2015AB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2015AF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2015AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2015AU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2015AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2015SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2015SAB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2015SAF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2015SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2015SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2015SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2018AG(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2018AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2018AW(A)-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2018SAG(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2018SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2018SAW(A)-TN	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-E2405AA(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405AB(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405AF(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405AG(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-E2405AG(A)-5MH	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405AT(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405AU(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405AW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405AW(A)-TN	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-E2405AW(A)-5MH	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2405SAA(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405SAB(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405SAF(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405SAG(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-E2405SAG(A)-5MH	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405SAT(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405SAU(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405SAW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405SAW(A)-JE	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405SAW(A)-TN	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2405SAW(A)-TS	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
3	RUF-E2405SAW(A)-5MH	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	GRUF-E1615AA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	GRUF-E1615AG(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	GRUF-E1615AT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	GRUF-E1615AU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	GRUF-E1615AW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	GRUF-E1615SAA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	GRUF-E1615SAG(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	GRUF-E1615SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	GRUF-E1615SAU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	GRUF-E1615SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2015AA(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2015AT(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2015AU(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2015AW(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2015SAA(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2015SAT(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2015SAU(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2015SAW(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2018AG(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2018SAG(A)	20 20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2405AA(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2405AG(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2405AT(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2405AU(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2405AW(A)	24 24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	GRUF-E2405SAA(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2405SAG(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2405SAT(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2405SAU(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	GRUF-E2405SAW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
RUF-K***5シリーズ											
1	RUF-K1605AT(A)-S	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K1605AW(A)-S	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K1605SAA(A)-S	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K1605SAB(A)-S	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K1605SAT(A)-S	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K1605SAU(A)-S	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K1605SAW(A)-S	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K1615AT(A)-S	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K1615AW(A)-S	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K1615SAA(A)-S	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K1615SAB(A)-S	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K1615SAT(A)-S	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K1615SAU(A)-S	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K1615SAW(A)-S	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2005AT(A)-S	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-K2005AW(A)-S	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2005SAA(A)-S	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2005SAB(A)-S	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2005SAT(A)-S	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2005SAT(A)-SB	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2005SAU(A)-S	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2005SAW(A)-S	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2005SAW(A)-SB	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-K2005SAW(A)-S-PH	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-K2005SAW-DH	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2015AT(A)-S	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2015AW(A)-S	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K2015SAA(A)-S	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2015SAB(A)-S	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2015SAT(A)-S	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2015SAT(A)-SB	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2015SAU(A)-S	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2015SAW(A)-S	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2015SAW(A)-SB	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2405AW(A)-S	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-K2405SAA(A)-S	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-K2405SAB(A)-S	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2405AT(A)-S	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2405SAT(A)-S	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2405SAT(A)-SB	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2405SAU(A)-S	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2405SAW(A)-S	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K2405SAW(A)-SB	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-K2405SAW-DH	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
RUF-K**5シリーズ											
4	RUF-K165SAA-15AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K165SAB-15AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K165SAF-15AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K165SAT(A)-B	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K165SAT-15AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K165SAT-15ABA-SK	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K165SAU-15AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K165SAW(A)-B	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K165SAW-15AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K165SAW-15ABA-SK	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAA(A)-B	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-K205SAA-15A(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAB(A)-B	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAB-15A(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAF(A)-B	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAF-15A(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAT(A)-B	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAT(A)-SK	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAT-15A(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-K205SAT-15(A)SKN	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAU(A)-B	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAU-15A(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAW(A)-B	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAW(A)-SK	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-K205SAW(A)-SK-PH	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-K205SAW(A)-SK-RK	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K205SAW-15A(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
5	RUF-K205SAW15(A)SKNM	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-K245SAA(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K245SAB(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K245SAF(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K245SAT(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K245SAU(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K245SAW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-K245SAW(A)-B	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-K245SAW(A)-RK	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
RUF-E****1シリーズ											
7	RUF-E1601AFF(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E1601AFFAH	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E1601SAFF(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E1601SAFFAH	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E1611AFF(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E1611AFFAH	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E1611SAFF(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E1611SAFFAH	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E2001AFF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E2001AFFAH	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E2001SAFF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E2001SAFFAH	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
7	RUF-E2011AFF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E2011SAFF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E2401AFF(A)	24	-	都市ガス	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E2401AFFAH	24	-	都市ガス	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2401SAFF(A)	24	-	都市ガス	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-E2401SAFFAH	24	-	都市ガス	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1601AFF	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1601AFFH	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1601SAFF	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1601SAFFH	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1611AFF	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1611AFFH	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1611SAFF	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E1611SAFFH	16	-	都市ガス	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2001AFF	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2001AFFH	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2001SAFF	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2001SAFFH	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2011AFF	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2011SAFF	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-E2401AFF	24	-	都市ガス	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-E2401AFFH	24	-	都市ガス	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2401SAFF	24	-	都市ガス	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-E2401SAFFH	24	-	都市ガス	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
8	RUF-E2401SAFFH-IJ(A)	24	-	都市ガス	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
RUF-HE**3シリーズ											
4	RUF-HE163A	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.5	0.90	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.5	0.90	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HE163AC	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.5	0.90	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.5	0.90	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HE163ACK	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.5	0.90	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HE163AK	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.5	0.90	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HE163AL	16	-	都市ガス	27.9	0.10	30.5	0.90	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	30.5	0.90	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HE83SA	8.2	-	都市ガス	14.0	0.08	15.7	0.87	12	B-2	自己適合宣言書
		8.2		液化石油ガス(LPガス)	14.0	0.08	15.7	0.87	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HE83SAC	8.2	-	都市ガス	14.0	0.09	15.7	0.87	12	B-2	自己適合宣言書
		8.2		液化石油ガス(LPガス)	14.0	0.09	15.7	0.87	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HE83SAL	8.2	-	都市ガス	14.0	0.08	15.7	0.87	12	B-2	自己適合宣言書
		8.2		液化石油ガス(LPガス)	14.0	0.08	15.7	0.87	12	B-2	自己適合宣言書
RUF-EP***1シリーズ											
4	RUF-EP1611AA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP1611AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP1611AF(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP1611AT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP1611AU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP1611AW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-EP1611SAA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP1611SAB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP1611SAF(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-EP1611SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP1611SAU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP1611SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP1611AA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP1611AB(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP1611AF(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP1611AT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP1611AU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP1611AW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP1611SAA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP1611SAB(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP1611SAF(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP1611SAT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP1611SAU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP1611SAW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2001AA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2001AB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2001AF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2001AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2001AU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2001AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-EP2001SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2001SAB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2001SAF(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2001SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2001SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2001SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2001AA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2001AB(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2001AF(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2001AT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2001AU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2001AW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2001SAA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2001SAB(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2001SAF(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2001SAT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2001SAU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2001SAW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2401AA(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2401AB(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2401AF(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-EP2401AT(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2401AU(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2401AW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2401SAA(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2401SAB(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2401SAF(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2401SAT(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2401SAU(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-EP2401SAW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2401AA(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2401AB(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2401AF(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2401AT(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2401AU(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2401AW(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2401SAA(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2401SAB(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2401SAF(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2401SAT(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2401SAU(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-EP2401SAW(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
	RUF-EP***Eシリーズ										
12	RUF-EP240EAA	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP240EAB	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP240EAF	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP240EAT	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP240EAU	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP240EAW	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP240ESAA	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP240ESAB	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP240ESAF	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP240ESAT	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP240ESAU	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP240ESAW	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP200EAA	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP200EAB	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP200EAF	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP200EAT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP200EAU	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP200EAW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP200ESAA	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP200ESAB	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP200ESAF	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
12	RUF-EP200ESAT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP200ESAU	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP200ESAW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP161EAA	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP161EAB	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP161EAF	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP161EAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP161EAU	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP161EAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP161ESAA	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP161ESAB	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP161ESAF	16	-	都市ガス	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP161ESAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP161ESAU	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-EP161ESAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UEP240EAA	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UEP240EAB	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UEP240EAF	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UEP240EAT	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UEP240EAU	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UEP240EAW	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
	RUF-SE***0シリーズ										
4	RUF-SE1600AA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1600AT	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1600AT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1600AU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1600AW	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1600SAA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1600SAT	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1600SAT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1600SAU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1600SAW	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1610AA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1610AT	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1610AT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1610AU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1610AW	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1610SAA	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE1610SAA-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1610SAT	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE1610SAT-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1610SAT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE1610SAT-L-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-SE1610SAU	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE1610SAU-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SE1610SAW	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE1610SAW-T	16	-	都市ガス	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.12	30.1	0.91	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2000AA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2000AT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2000AT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2000AU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2000AW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2000SAA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2000SAT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2000SAT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2000SAU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2000SAW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2010AA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2010AT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2010AT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2010AU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2010AW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2010SAA	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2010SAT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-SE2010SAT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2010SAU	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-SE2010SAW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
RUF-TE***0シリーズ											
9	RUF-TE2400AW(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2400AT(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2400AA(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2400AU(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2400AB(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2400SAW(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2400SAT(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.11	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2400SAA(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2400SAU(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2400SAB(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.13	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2003AW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2003SAW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2000AW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2000AT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2000AA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2000AU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2000AB(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2000SAW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-TE2000SAT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20	-	液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2000SAA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20	-	液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2000SAU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20	-	液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE2000SAB(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20	-	液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE1610AW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16	-	液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE1610AT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16	-	液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE1610AA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16	-	液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE1610AU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16	-	液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE1610AB(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16	-	液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE1610SAW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16	-	液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE1610SAT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16	-	液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE1610SAA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16	-	液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE1610SAU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16	-	液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-TE1610SAB(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16	-	液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.11	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
RUF-TE***Eシリーズ											
12	RUF-TE240EAA	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24	-	液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE240EAB	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24	-	液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE240EAT	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24	-	液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE240EAU	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24	-	液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE240EAW	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24	-	液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE240ESAA	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24	-	液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE240ESAB	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24	-	液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
12	RUF-TE240ESAT	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE240ESAU	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE240ESAW	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE200EAA	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE200EAB	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE200EAT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE200EAU	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE200EAW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE200ESAA	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE200ESAB	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE200ESAT	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE200ESAU	20	-	都市ガス	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE200ESAW	20	-	都市ガス	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE161EAA	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE161EAB	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE161EAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE161EAU	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE161EAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE161ESAA	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE161ESAB	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE161ESAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
12	RUF-TE161ESAU	16	-	都市ガス	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	29.4	0.93	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE161ESAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	29.4	0.94	12	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UTE240EAA	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UTE240EAB	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UTE240EAT	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UTE240EAU	24	-	都市ガス	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	44.2	0.93	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UTE240EAW	24	-	都市ガス	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	44.2	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
RUF-TE***Fシリーズ											
12	RUF-TE200FAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-TE200FSAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
12	RUF-UTE200FAW	20	-	都市ガス	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.11	36.7	0.94	19	B-2	自己適合宣言書
RUF-A***5シリーズ											
1	RUF-A1605AA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605AB(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1605AT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1605AT-L(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605AU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1605AW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605SAA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605SAB(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1605SAT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1605SAT-L(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-A1605SAU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1605SAW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-A1605SAA(B)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-A1605SAB(B)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-A1605SAT(B)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-A1605SAT-L(B)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-A1605SAU(B)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-A1605SAW(B)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615AA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.15	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.15	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615AB(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1615AT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1615AT-L(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615AU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1615AW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615SAA(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.15	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.15	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615SAB(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1615SAT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1615SAT-L(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615SAU(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1615SAW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-A1615SAW(B)-5	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-A1605AA(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605AB(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605AT(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605AT-L(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605AU(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605AW(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605SAA(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605SAB(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605SAT(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605SAT-L(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605SAU(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605SAW(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605SAA(C)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605SAB(C)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605SAT(C)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605SAT-L(C)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605SAU(C)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1605SAW(C)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1615AA(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.15	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.15	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1615AB(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1615AT(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-A1615AT-L(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1615AU(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1615AW(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1615SAA(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.15	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.15	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1615SAB(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1615SAT(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1615SAT-L(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1615SAU(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A1615SAW(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2005AA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2005AB(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2005AT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2005AT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2005AU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2005AW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2005SAA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2005SAB(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2005SAT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2005SAT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2005SAU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2005SAW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-A2005SAW(B)-JE	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2005SAW(B)-TS	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2015AA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2015AB(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2015AT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2015AT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2015AU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2015AW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2015SAA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2015SAB(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2015SAT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2015SAT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2015SAU(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2015SAW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-A2015SAW(B)-5	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2005AA(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2005AB(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2005AT(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2005AT-L(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2005AU(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2005AW(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-A2005SAA(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2005SAB(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2005SAT(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2005SAT-L(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2005SAU(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2005SAW(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2005SAW(C)-JE	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2005SAW(C)-TS	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2015AA(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2015AB(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2015AT(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2015AT-L(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2015AU(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2015AW(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2015SAA(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2015SAB(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2015SAT(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2015SAT-L(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2015SAU(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2015SAW(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2405AA(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-A2405AB(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2405AT-L(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2405AU(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2405AW(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2405SAA(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2405SAB(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2405SAT-L(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2405SAU(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2405SAW(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2405SAW(B)-JE	24	-	都市ガス	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2405SAW(B)-TS	24	-	都市ガス	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2405AA(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2405AB(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2405AT-L(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2405AU(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2405AW(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2405SAA(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2405SAB(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2405SAT-L(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2405SAU(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2405SAW(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-A2405SAW(C)-JE	24	-	都市ガス	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-A2405SAW(C)-TS	24	-	都市ガス	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605AA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605AT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605AT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605AU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605AW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605SAA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.15	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605SAB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605SAT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605SAU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1605SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615AA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.15	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.15	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615AT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615AT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615AU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615AW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615SAA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.15	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.15	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-A1615SAB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615SAT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615SAU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.16	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A1615SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.0	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2005AA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2005AB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2005AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2005AT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2005AU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2005AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2005SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2005SAB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2005SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2005SAT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2005SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2005SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2005SAW(A)-JE	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2005SAW(A)-TS	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2015AA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2015AB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-A2015AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2015AT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2015AU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2015AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2015SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2015SAB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2015SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2015SAT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2015SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2015SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-A2015SAW(A)-5MH	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2405AA(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2405AB(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2405AT-L(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2405AU(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2405AW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2405SAA(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2405SAB(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2405SAT-L(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2405SAU(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2405SAW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-A2405SAW(A)-JE	24	-	都市ガス	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-A2405SAW(A)-TS	24	-	都市ガス	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
RUF-**5シリーズ											
1	RUF-205SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-205SAA-15A(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-205SAB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-205SAB-15A(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-205SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-205SAT-15A(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-205SAT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-205SAT-L-15A(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-205SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-205SAW-15A(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-205SAA(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-205SAA-15A(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.13	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-205SAB(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-205SAB-15A(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-205SAT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-205SAT-15A(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-205SAT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-205SAT-L-15A(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-205SAW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-205SAW-15A(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	12	B-2	自己適合宣言書
5	RUF-205SAW-DH	20	-	都市ガス	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	42.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-245SAA(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-245SAB(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-245SAT-L(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-245SAW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-245SAA(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.15	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-245SAB(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-245SAT-L(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.14	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-245SAW(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
RUF-SA****5シリーズ											
4	RUF-SA1605AA	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1605AB	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1605AT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1605AT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1605AT-L-80	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1605AU	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1605AW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1605SAA	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-SA1605SAA-T	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1605SAB	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-SA1605SAB-T	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-SA1605SAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-SA1605SAT-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1605SAT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-SA1605SAT-L-T	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1605SAT-L-80	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1605SAU	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-SA1605SAU-T	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1605SAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-SA1605SAW-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1615AA	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1615AB	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1615AT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1615AT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1615AT-L-80	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1615AU	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1615AW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1615SAA	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1615SAB	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1615SAT	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1615SAT-L	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1615SAT-L-80	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-SA1615SAU	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA1615SAW	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-SA1615SAW-5	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605AA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605AT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605AT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605AT-L(A)80	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605AU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605AW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605SAA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605SAA(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605SAB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605SAB(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605SAT(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605SAT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605SAT-L(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605SAT-L(A)80	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605SAU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605SAU(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-SA1605SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1605SAW(A)-T	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615AA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615AB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615AT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615AT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615AT-L(A)80	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615AU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615AW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615SAA(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615SAB(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615SAT-L(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615SAT-L(A)80	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615SAU(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.14	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA1615SAW(A)-5	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2005AA	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2005AB	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2005AT	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2005AT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-SA2005AU	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2005AW	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2005SAA	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2005SAB	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2005SAT	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2005SAT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2005SAU	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2005SAW	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2015AA	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2015AB	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2015AT	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2015AT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2015AU	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2015AW	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2015SAA	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2015SAB	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2015SAT	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2015SAT-L	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2015SAU	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-SA2015SAW	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
3	RUF-SA2015SAW-5	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-SA2005AA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2005AB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2005AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2005AT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2005AU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2005AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2005SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2005SAB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2005SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2005SAT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2005SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2005SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2015AA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2015AB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2015AT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2015AT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2015AU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2015AW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2015SAA(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2015SAB(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2015SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯)(※3)		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-SA2015SAT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2015SAU(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.14	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2015SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-SA2015SAW(A)-5	20	-	都市ガス	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.10	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
RUF-V****5シリーズ											
7	RUF-V1605AFFD(D)	16	-	都市ガス	27.9	0.18	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.18	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-V1605SAFFD(D)	16	-	都市ガス	27.9	0.18	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.18	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-V1615AFFD(D)	16	-	都市ガス	27.9	0.18	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.18	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-V1615SAFFD(D)	16	-	都市ガス	27.9	0.18	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.18	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-V2005AFF(D)	20	-	都市ガス	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-V2005AFFDH	20	-	都市ガス	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-V2005SAFF(D)	20	-	都市ガス	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-V2005SAFFDH	20	-	都市ガス	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-V2015AFF(D)	20	-	都市ガス	34.9	0.19	44.2	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.19	44.2	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-V2015SAFF(D)	20	-	都市ガス	34.9	0.19	44.2	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.19	44.2	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-V2405AFF(D)	24	-	都市ガス	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-V2405AFFDH	24	-	都市ガス	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-V2405SAFF(D)	24	-	都市ガス	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
7	RUF-V2405SAFFDH	24	-	都市ガス	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V1605AFFD(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.18	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.18	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V1605SAFFD(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.18	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.18	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V1615AFFD(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.18	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.18	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-V1615SAFFD(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.18	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.18	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-V2005AFF(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-V2005AFFCH	20	-	都市ガス	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-V2005SAFF(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-V2005SAFFCH	20	-	都市ガス	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.19	44.2	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-V2015AFF(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.19	44.2	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.19	44.2	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-V2015SAFF(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.19	44.2	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.19	44.2	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V2405AFF(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V2405AFFCH	24	-	都市ガス	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V2405SAFF(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V2405SAFFCH	24	-	都市ガス	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V1605AFFD(B)	16	-	都市ガス	27.8	0.18	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.8	0.18	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V1605SAFFD(B)	16	-	都市ガス	27.8	0.18	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.8	0.18	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V1615AFFD(B)	16	-	都市ガス	27.8	0.18	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.8	0.18	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V1615SAFFD(B)	16	-	都市ガス	27.8	0.18	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.8	0.18	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V2005AFF(B)	20	-	都市ガス	34.8	0.19	44.2	0.77	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.19	44.2	0.77	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V2005AFFBH	20	-	都市ガス	34.8	0.19	44.2	0.77	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.19	44.2	0.77	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V2005SAFF(B)	20	-	都市ガス	34.8	0.19	44.2	0.77	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.19	44.2	0.77	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V2005SAFFBH	20	-	都市ガス	34.8	0.19	44.2	0.77	19	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.19	44.2	0.77	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V2015AFF(B)	20	-	都市ガス	34.8	0.19	44.2	0.77	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.19	44.2	0.77	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-V2015SAFF(B)	20	-	都市ガス	34.8	0.19	44.2	0.77	12	B-2	自己適合宣言書
		20		液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.19	44.2	0.77	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-V2405AFF(B)	24	-	都市ガス	41.8	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-V2405AFFBH	24	-	都市ガス	41.8	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-V2405SAFF(B)	24	-	都市ガス	41.8	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-V2405SAFFBH	24	-	都市ガス	41.8	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
		24		液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.20	52.3	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
RUF-VS***5シリーズ											
4	RUF-VS1605AA	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1605AB	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1605AT	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1605AT-80	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1605AU	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1605AW	16	-	都市ガス	27.9	0.17	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.17	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1605SAA	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1605SAB	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1605SAT	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1605SAT-80	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1605SAU	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1605SAW	16	-	都市ガス	27.9	0.17	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.17	34.9	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1615AA	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1615AB	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1615AT	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		16		液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-VS1615AT-80	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1615AT-S	16	-	都市ガス	27.9	0.17	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.17	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1615AU	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1615AW	16	-	都市ガス	27.9	0.17	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.17	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS1615SAA	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1615SAB	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1615SAT	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1615SAT-80	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1615SAU	16	-	都市ガス	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.20	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS1615SAW	16	-	都市ガス	27.9	0.17	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.17	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2005AA	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2005AB	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2005AT	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2005AU	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS2005AW	20	-	都市ガス	34.8	0.17	43.6	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.17	43.6	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2005SAA	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2005SAB	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2005SAT	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-VS2005SAU	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS2005SAW	20	-	都市ガス	34.8	0.17	43.6	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.17	43.6	0.78	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2015AA	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2015AB	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2015AT	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2015AU	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS2015AW	20	-	都市ガス	34.8	0.17	43.6	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.17	43.6	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2015SAA	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2015SAB	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2015SAT	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VS2015SAU	20	-	都市ガス	34.8	0.20	42.7	0.80	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.20	41.9	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VS2015SAW	20	-	都市ガス	34.8	0.17	43.6	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.17	43.6	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
RUF-A***0/**3シリーズ											
4	RUF-A2003AG(B)	20	-	都市ガス	34.8	0.15	42.1	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.15	42.1	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2003AG(B)-G15	20	-	都市ガス	34.8	0.15	42.1	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.15	42.1	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2003SAG(B)	20	-	都市ガス	34.8	0.15	42.1	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.15	42.1	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2003SAG(B)-G15	20	-	都市ガス	34.8	0.15	42.1	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.15	42.1	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2013AG(B)	20	-	都市ガス	34.8	0.15	42.1	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.15	42.1	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2013AG(B)-G15	20	-	都市ガス	34.8	0.15	42.1	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.15	42.1	0.81	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-A2013SAG(B)	20	-	都市ガス	34.8	0.15	42.1	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.15	42.1	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2013SAG(B)-G15	20	-	都市ガス	34.8	0.15	42.1	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.15	42.1	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2400AG(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2400SAG(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.16	50.0	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1600AG(A)	16	-	都市ガス	27.8	0.16	34.0	0.80	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.8	0.16	34.0	0.80	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1600SAG(A)	16	-	都市ガス	27.8	0.16	34.0	0.80	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.8	0.16	34.0	0.80	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1610AG(A)	16	-	都市ガス	27.8	0.16	34.0	0.80	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.8	0.16	34.0	0.80	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A1610SAG(A)	16	-	都市ガス	27.8	0.16	34.0	0.80	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.8	0.16	34.0	0.80	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2003AG(A)	20	-	都市ガス	34.8	0.15	42.1	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.15	42.1	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2003SAG(A)	20	-	都市ガス	34.8	0.15	42.1	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.15	42.1	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2013AG(A)	20	-	都市ガス	34.8	0.15	42.1	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.15	42.1	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2013SAG(A)	20	-	都市ガス	34.8	0.15	42.1	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.8	0.15	42.1	0.81	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2400AG(A)	24	-	都市ガス	41.8	0.16	50.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.16	50.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2400SAG(A)	24	-	都市ガス	41.8	0.16	50.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.8	0.16	50.0	0.82	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2800AG(A)	28	-	都市ガス	48.7	0.18	58.1	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	48.7	0.18	58.1	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-A2800SAG(A)	28	-	都市ガス	48.7	0.18	58.1	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	48.7	0.18	58.1	0.83	19	B-2	自己適合宣言書
RUF-VK***0シリーズ											
4	RUF-VK1600SABOX(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK1600SAT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
4	RUF-VK1600SAW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK1610SABOX(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK1610SAT(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK1610SAW(B)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK2000SAB-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK2000SABOX(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK2000SAT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK2000SAT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK2000SAW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK2010SAB-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK2010SABOX(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK2010SAT(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK2010SAT-L(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK2010SAW(B)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK2400SABOX(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK2400SAT(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK2400SAW(B)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK1600SABOX(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
9	RUF-VK1600SAT(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK1600SAW(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK1610SABOX(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK1610SAT(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK1610SAW(C)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK2000SAB-L(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK2000SABOX(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK2000SAT(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK2000SAT-L(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK2000SAW(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK2010SAB-L(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK2010SABOX(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK2010SAT(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK2010SAT-L(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK2010SAW(C)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK2400SABOX(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK2400SAT(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
9	RUF-VK2400SAW(C)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-VK1600SABOX(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK1600SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK1600SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK1610SABOX(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK1610SAT(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-VK1610SAW(A)	16	-	都市ガス	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.10	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK2000SAB-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK2000SABOX(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK2000SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK2000SAT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK2000SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK2010SAB-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK2010SABOX(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK2010SAT(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK2010SAT-L(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK2010SAW(A)	20	-	都市ガス	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	34.9	0.12	43.6	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK2400SABOX(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
1	RUF-VK2400SAT(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
1	RUF-VK2400SAW(A)	24	-	都市ガス	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	41.9	0.12	51.2	0.81	19	B-2	自己適合宣言書
	RUF-HA***3シリーズ										
4	RUF-HA163A	16	-	都市ガス	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA163A(8)-E	16	-	都市ガス	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA163A(H)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA163A-E	16	-	都市ガス	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA163A-E(H)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA163AK	16	-	都市ガス	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA163AK(H)	16	-	都市ガス	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA163AL	16	-	都市ガス	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA163AL-E	16	-	都市ガス	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.13	34.9	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA83SA	8.2	-	都市ガス	14.0	0.10	17.4	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	14.0	0.10	17.4	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA83SA(8)-E	8.2	-	都市ガス	14.0	0.10	17.4	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	14.0	0.10	17.4	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA83SA-E	8.2	-	都市ガス	14.0	0.10	17.4	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	14.0	0.10	17.4	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA83SA-E(H)	8.2	-	都市ガス	14.0	0.10	17.4	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	14.0	0.10	17.4	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA83SAK	8.2	-	都市ガス	14.0	0.10	17.4	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	14.0	0.10	17.4	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA83SAL	8.2	-	都市ガス	14.0	0.10	17.4	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	14.0	0.10	17.4	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HA83SAL-E	8.2	-	都市ガス	14.0	0.10	17.4	0.79	12	B-2	自己適合宣言書
				液化石油ガス(LPガス)	14.0	0.10	17.4	0.79	12	B-2	自己適合宣言書

版番	型式	給湯号数	【給湯】							性能確認区分	認証マーク
			JIS S 2109における項目名	-	出湯能力	定格消費電力	表示ガス消費量	-	-		
			製品外観図における項目名	-	給湯能力(※1)	消費電力(※2)	ガス消費量	-	接続(給水・給湯(※3))		
			モデル建物入力ツール項目名	-	定格加熱能力	定格消費電力	定格燃料消費量	-	-		
			標準入力法・主要室入力法項目名	燃料種類	定格加熱能力	-	-	熱源効率(一次エネルギー換算(※4))	接続口径		
			単位	-	kW/台	kW/台	kW/台	-	mm		
	RUF-HV***2シリーズ										
4	RUF-HV162A(8)-E	16	-	都市ガス	27.9	0.18	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		16	-	液化石油ガス(LPガス)	27.9	0.18	34.9	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
4	RUF-HV82SA(8)-E	8.2	-	都市ガス	14.0	0.16	17.4	0.78	12	B-2	自己適合宣言書
		8.2	-	液化石油ガス(LPガス)	14.0	0.16	17.4	0.78	12	B-2	自己適合宣言書

※1 外形寸法図において、号数で表記されている場合は、号数×1.74の数値を記載しております。

※2 外形寸法図に記載の仕様表ではW単位ですが、計算においてはkW換算し、小数第3位を切り上げた数値で計算します。

※3 1インチ=25.4mmで計算し、小数第1位を切り捨てた数値を入力します。

※4 热源効率=定格加熱能力(kW)÷(定格消費電力(kW)×9760÷3600+定格燃料消費量(kW)) (小数第3位を切り捨て)

上記表は単体の場合の数値であり、複数台連結の場合は、熱源効率を定格加熱能力で重み付けして

平均した値(小数第3位を切り捨て)を入力します。

外径寸法図に記載の「給湯部熱効率」「エネルギー効率」とは計算方法が異なります。(エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)Ver.2.1.0入力マニュアル(2016年4月27日版)P.70~71より抜粋)